



遵义市播州区人民医院 关于二院区 DN150 非居水表安装工程采购项目的 紧急院内竞争性谈判采购公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZW008

项目名称：二院区 DN150 非居水表安装工程采购

采购方式：紧急院内竞争性谈判

采购需求：

项目编号	项目名称	数量（项）
BYC-2025-ZW008	二院区 DN150 非居水表安装工程采购	1

一、技术参数及服务要求

1、播州区人民医院二院区 DN150 非居水表安装。在南园路至曹家街路口 D300 球墨铸铁管上搭水，安装 DN150 非居水表 1 块，须与遵义市播州区龙庆供水有限责任公司完善相关手续。

2、管径及管材：

室内管道：管道选用焊接钢管或涂塑钢管。

室外管道：管道选用 PP-R 管、涂塑钢管或球墨铸铁管。

3、管道的链接方式：

球墨铸铁管采用承插链接；埋地涂塑钢管采用焊接或丝接；非埋地涂塑钢管采用卡箍连接或丝接；PE 及 PP-R 管采用热熔连接。

4、管道的冲洗和试压：

管材的试压：给水管道试验压力均为工作压力的 1.5 倍，但不得小于 0.6MPa。给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

5、管道的防腐：

外防腐：明装钢管表面除锈后采用喷涂无溶剂聚氨酯涂层，加强级，厚度 800 μ m。埋地钢管作加强防腐：在管外壁刷冷底子油一道，石油沥青一道，玻璃布一层，冷底子油一道，石油沥青一道，总厚度不大于 6mm。

内防腐：卫生型水泥砂浆里衬，满足《钢质管道水泥砂浆衬里技术标准》要求，在制管厂内完成。

6、管道埋深，车行道下覆土深度为 700mm，人行道下的覆土深度为 500mm。

7、给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距执行《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；给水管与其他管线最小垂直净距执行《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）。

8、施工及验收按《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）的相关规范规定执行。

9、它未尽事宜按相关规范执行。

10、标志标牌设置：①新建小区，老旧小区改造地标牌每间隔 20W 安装一个，弯头、三通位置增

设;②市政管道安装每间隔 50M 安装一个,弯头、三通位置增设:③供水管道在花坛里安装每间隔 30M 安装一个,弯头、三通位置增设。

11、施工单位资质要求:须获得建筑企业资质证书三级以上证书。

二、商务要求

付款方式:在合同条款中协商约定。

★ 本项目不接受联合体投标。

其它要求:详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求:

符合《政府采购法》第二十二条之规定,分公司投标的,必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或营业执照三证合一),具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件(附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件);个体工商户须提供营业执照及经营者身份证正反两面复印件;

2. 提供供应商在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】;

(二) 诚信资格要求

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间,在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn,包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单]、中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录名单 <http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]。个体工商户查询地址:国家企业信用信息公示系统 <https://www.gsxt.gov.cn>。

三、报名与采购文件获取

(一) 报名与采购文件获取时间

2025 年 4 月 11 日-2025 年 4 月 15 日[8:00-11:30; 14:00-17:00][周末、节假日除外], 供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案, 如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加;

(二) 报名方式

电子邮件报名;

(三) 报名邮箱

zysbzqrmyy2024@163.com ;

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题: 注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称, 另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:

- 1) 三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);
- 3) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明(复印件加盖公章);
- 4) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;
- 5) 《投标廉洁承诺书》。

四、响应文件递交须知

(一) 响应文件递交时间

2025 年 4 月 16 日 14:00~14:30 (北京时间), 逾期送达的文件拒不接受; 同时需提交纸质版报名资料一套, 并每页加盖报名公司鲜章。

(二) 投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2025 年 4 月 16 日 14 时 30 分（星期三）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmeyy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

（二）评标方法

最低价评标价法。

（三）开标条件

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

（一）申购主管科室

总务科 联系人及电话： 郭老师 18076239088；

（二）办理科室

总务科 联系人及电话： 罗老师 0851-27221960；

（三）联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话： 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2025 年 4 月 11 日

附件 1:

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明

致： 遵义市播州区人民医院

 （供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为： ，项目名称： 的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：（公章）

声明时间：

附件 2：

授权委托书（格式一）



我_____（姓名）系_____（供应
商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工
（姓 名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）项目
的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务
和签署相关文件。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：_____

法定代表人（负责人）签字或盖章：

年 月 日

附：法定代表人及委托代理人有效的身份证正反两面复印件