



遵义市播州区人民医院 关于团溪镇中心卫生院门诊楼消防改造工程项目采购 的院内竞争性谈判采购公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZW031

项目名称：团溪镇中心卫生院门诊楼消防改造工程项目采购

采购方式：院内竞争性谈判

采购需求：

项目编号	项目名称	数量	限价（元）
BYC-2025-ZW031	团溪镇中心卫生院门诊楼消防改造工程项目采购	1 项	308600.00
一、技术参数及服务要求			
序号	项目名称	技术参数及服务要求	
1	团溪镇中心卫生院门诊楼消防改造工程项目采购	一、项目概况 1、工程名称：播州区团溪镇中心卫生院门诊楼消防改造工程； 2、招标人:遵义市播州区团溪镇中心卫生院； 3、资金来源及付款方式:自筹资金； 4、质保期 1 年，施工进场 2 周支付工程款的 30%，施工完成后支付工程款的 50%，待第三方评估报告后申请住建部门同意消耗，按照审计报告金额支付剩余的 17%，剩余 3%作为质保金； 5、本工程为二类公共建筑，根据主管部门现场勘察，根据消防法律法规及消防相关规范要求，本工程消防门诊楼给水消火栓数量不足，少一个消防逃生楼梯（包括住院部四楼部分），无消防水池无泵房消防给水系统。应急疏散系统部分损坏，厨房、发电机房未作防火分隔和灭火装置，住院部通道未设置防火门，现有灭火器临期等； 二、消防改造施工整改内容： 1、增设消防水池的基础建设，及水池的制作增加室外消火栓； 2、应急照明与疏散指示系统维修； 3、疏散楼梯增设； 4、增设防火分隔及发电机房的灭火装置； 5、增设消防泵及泵房及管网的制作安装； 6、住院部防火门制作安装； 7、灭火器的更换； 8、合同期限：自开工之日起 40 天； 三、资格要求： 1、投标方必须具备消防施工专业承包二级资质以上的资质（含二级）及安全生产许可证，提供有效的营业执照，能提供合法有效的发票。 2、投标人须提前到甲方现场实地了解现场需要整改的内容以及到现场实际情况查勘的证明。联系方式：张先生 18285146535 四、质量保证体系： 1、质量控制目标 保证消防工程各系统的功能符合国家规范要求，能确保设施设备正常使用且确保第三方评估顺利通过，取得评估报告后能通过消防职能部门的验收合格作为	



验收依据:

二、商务要求

1. 质保期: 质保 $\geq$ 1年;
2. 付款方式: 施工进场2周支付工程款的30%, 施工完成后支付工程款的50%, 待第三方评估报告后申请住建部门同意消耗, 按照审计报告金额支付剩余的17%, 剩余3%作为质保金;
3. 工期要求: 自开工之日起40天;
4. 投标人参与该项目投标报名前须实地勘察现场, 并取得由团溪镇中心卫生院出具的现场勘察证明后才能报名。报价时必须上传由团溪镇中心卫生院开具的现场勘察证明, 用以证明已与团溪镇中心卫生院沟通确认过, 确保报价真实可靠。勘察现场联系人: 张先生 18285146535;

附件:

招标参数:

分项工程和单项实施项目清单

工程名称: 团溪镇中心卫生院门诊楼消防改造工程项目采购

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	消防水泵	1. 名称: 消防水泵 15KW, 扬程 50 米 流量 15L	台	2		
2	消防水泵控制柜带机械应急	1. 名称: 15KW 消防水泵控制柜带机械 应急落地柜	台	1		
3	软接头 100	1. 名称: 软接头 DN100	台	4		
4	压力开关	1. 名称: 防爆消防压力开关 2. 规格: DN100、P=2.5MPa	台	1		
5	打洞(孔)封堵	1. 名称: 消防混凝土壁开孔 2. 规格: 直径 $\leq$ 132mm 3. 类型: 机械钻孔	个	10		
6	止回阀	1. 名称: 止回阀 DN100	个	3		
7	镀锌钢管	1. 安装部位: 消防管网 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 涂刷遍数: 红丹防锈漆 2 遍	m	180		
8	镀锌钢管	1. 安装部位: 消防管网 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 涂刷遍数: 红丹防锈漆 3 遍	m	60		
9	弯头	1. 安装部位: 消防管网 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	个	60		
10	三通	1. 安装部位: 消防管网 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	个	15		



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

11	钢卡	1. 安装部位:消防管网 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	200		
12	闸阀	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	5		
13	过滤器	1. 规格、过滤器 DN100 2. 安装方式:法兰	台	2		
14	明杆闸阀	1. 名称:明杆闸阀 DN100 2. 安装方式: 法兰	套	5		
15	压力表	1. 名称:压力表2 2. 安装方式: 丝接	套	5		
16	角铁	1. 规格:40 镀锌角铁 2. 安装形式:吊装	KG	300		
17	角铁	1. 规格:50 镀锌角铁 2. 安装形式:泵房吊装	KG	60		
18	法兰片	1. 名称:DN100 2. 安装方式: 法兰	片	10		
19	消防箱	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明敷 3. 规格:DN100 4. 附件材质、规格:消火栓箱内均配置 DN65mm 消火栓水带水枪	套	4		
20	304 不锈钢水箱	1. 名称:304 不锈钢水箱 196 M3, 6*6*4 2. 安装方式: 明装	M3	150		
21	水箱基础	1. 名称:水箱基础 2. 安装方式:商品砼 3. 规格:C30 4. 附件材质、规格:钢筋模板开挖	M3	30		
22	砍树,建筑垃圾清运		项	1		
23	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质甲级防火门(成品)	m2	20		
24	木质防火门	1. 门框、扇材质:木质甲级防火门(成品)	m2	18		
25	原有消防管道试压	1. 安装部位:原管网 2. 介质:消防用水 3. 规格、压力等级:DN100	m	150		
26	双电源配电箱	1. 安装部位:设备用房 2. 160A	个	1		
27	电力电缆	1. 安装部位:泵房 2. 规格 3*10+2*6	m	100		
28	防火窗	1. 安装部位:厨房, 泵房柴油发电机房	m2	9		



29	电力电缆头	1. 名称: 电柜电缆头重做电缆头并整理线路 2. 规格: 电缆截面 $\leq 16\text{mm}^2$ 3. 材质、类型: 铜芯电力电缆 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1	个	10		
30	外挂消防逃生楼梯	1. 名称: 外挂消防逃生楼梯 2. 规格: 钢结构, 及防腐处理 3. 做四层转换楼梯含雨阳篷	套	1		
31	应急灯	1. 名称: 智能应急灯 2. 规格: 5W	个	10		
32	指示牌	1. 名称: 智能应急指示牌 2. 规格: 1W	个	13		
33	灭火器	1. 形式: 新型国标 4KG 干粉	具	40		
34	WDZN-RVS2*2.5	1, 国标送检	米	100		
35	GDJ 线管		米	100		
36	辅材, 机具, 运费		项	1		
37	脚手架搭拆	1、场内、场外材料搬运 2、搭、拆脚手架 3、拆除脚手架后材料的堆放	项	1		
38	评估	第三方消防评估公司	项	1		
39	包含人工, 机具, 主材, 辅材, 税票, 审计等。					
40	本页小计					
41	总 合 计					

★ 本项目不接受联合体投标。

其它要求: 详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求:

符合《政府采购法》第二十二条之规定, 分公司投标的, 必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证 (或营业执照三证合一), 具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件 (附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件); 个体工商户须提供营业执照及经营者身份证正反两面复印件;

2. 投标人须具备消防施工专业承包二级资质以上的资质 (含二级) 及



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

安全生产许可证（复印件加盖公章）；

3. 提供供应商在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

（二）诚信资格要求

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站下载的信用信息报告[www.creditchina.gov.cn];

在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰];

个体工商户查询地址：国家企业信用信息公示系统
<https://shiming.gsxt.gov.cn>。

三、报名与采购文件获取

（一）报名与采购文件获取时间

2025年9月16日-2025年9月22日[8:00-11:30; 14:00-17:00][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

（二）报名方式

电子邮件报名；

（三）报名邮箱

zysbzqrmyy2024@163.com ；

（四）相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

- 1) 提供合格供应商应当具备的资格条件要求的资料;
- 2) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;
- 3) 《投标廉洁承诺书》;
- 4) 由团溪镇中心卫生院出具的《现场勘探证明》;

四、响应文件递交须知

(一) 响应文件递交时间

2025 年 9 月 23 日 08:00~08:30 (北京时间), 逾期送达的文件拒不接受; 同时需提交纸质版报名资料一套, 并每页加盖报名公司鲜章。

(二) 投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

(一) 开标时间

2025 年 9 月 23 日 08 时 30 分 (星期二) [北京时间]。

(二) 开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmeyy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前, 应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为, 不恶意扰乱投标规则和采购秩序, 一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

(一) 合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

(二) 评标方法:



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

最低评标价法。

(三) 开标条件:

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

(一) 申购主管科室

总务科 联系人及电话: 郭老师 18076239088;

(二) 办理科室

总务科 联系人及电话: 罗老师 0851-27221960;

(三) 联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2025 年 9 月 16 日





遵义市播州区人民医院
People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

附件 1:

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明

致: 遵义市播州区人民医院

 (供应商全称)，参加贵单位组织的项目编号为: ，项目名称: 的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商: (公章)

声明时间:



遵义市播州区人民医院

People's Hospital Of Zunyi City Bo Zhou District

附件 2:

授权委托书 (格式一)

致：遵义市播州区人民医院

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

_____年_____月_____日

附：法定代表人及委托代理人有效的身份证正反两面复印件

